

Tabuľka č. 8 PL 1/1 Orientačné maximálne hodinové potreby plynu pre FPB (rozvojové lokality)

ÚPC	FPB	Funkčné využitie územia	Forma využitia	Počet byt. a ubytovacích jednotiek	NO Potreba plynu (v m3/h)	VO Potreba plynu (v m3/h)
1	2		4	3	5	6
1	Územie medzi pôvodnou a súčasnou cestou I/50					
	1.1	OÚ / IBV	IBV	92	85	
	1.2	OÚ / IBV	IBV	28	26	
	1.3	ZÚMŠ / HBV / OV	HBV / OV	6	5	
	1.4	RÚ / INT / RV	RV - int		10	
	1.5	RÚ / INT / RV	RV - int		3	
	1.6	RÚ / INT / RV	RV - int		10	
	1.7	POH / Park	Park			
	1.8	RÚ / INT / RV	RV - int		33	
	1.9	RÚ / INT / RV	RV - int		27	
	1.10	RÚ / INT / RV	RV - int		56	
	1.11	RÚ / INT / RV	RV - int		9	
	1.12 A	RÚ / INT / RV	RV - int		49	
	1.12 B	RÚ / INT / RV	RV - int			43
	1.14	VÚ / PRV / PDTZ	PDTZ		47	
	1.15	VÚ / POV / PDTZ	PDTZ		3	
	1.16	OÚ / IBV	IBV	238		160
	1.17	OÚ / IBV	IBV	49		33
	1.18	ZÚMŠ / HBV / OV	HBV / OV	35		21
	1.19	ZÚMŠ / HBV / OV	HBV / OV	23		14
	1.20	ZÚMŠ / HBV	HBV / OV	60		35
	1.21	OÚ / IBV	IBV	17		11
	1.22	RÚ / INT / RV	RV - int			6
	1.23	RÚ / EXT / RV	RV - ext		2	
	1.24	POH	Cintorín			
	1.25	RÚ / INT / RV	RV - int		67	
	1.26	VÚ / POV	PDTZ		10	
2	Územie západne od pôvodnej cesty I/50					
	2.1	ZÚOB / HBV	RV - int		29	
	2.2	RÚ / INT / RV	RV - int		22	
	2.3	VÚ / PDTZ	PDTZ		8	
	2.4	VÚ / PDTZ	PDTZ		8	
	2.5	OÚ / HBV	HBV	142		51
	2.6	OÚ / HBV	HBV	84		30
	2.7	ZÚMŠ / HBV	HBV / OV	40		23
	2.8	ZÚOB / OV	OV	84		38
	2.9	VÚ / PRV / PDTZ	PDTZ			30
	2.10	VÚ / PRV / PDTZ	PDTZ			19
	2.11	RÚ / EXT / RV	RV - ext		-	

1/2 - pokračovanie

Tabuľka č. 8 PL 1/2 Orientačné maximálne hodinové potreby plynu pre FPB (rozvojové lokality)

ÚPC	FPB	Funkčné využitie územia	Forma využitia	Počet byt. a ubytovacích jednotiek	NO Potreba plynu (v m3/h)	VO Potreba plynu (v m3/h)
1	2		4	3	5	6
3	Územie juhovýchodne od cesty I/50					
	3.1	RÚ / EXT / RV	RVext			–
Celkom					509	514

Poznámka : Súčet uvedených hodnôt v tab. č. 8 PL 1/1/2 (v prílohovej časti) nedáva hodnotu zaťaženia RS, je potrebné použiť realizačný koeficient kr , ktorý sa stanoví na základe predpokladaného reálneho využitia rozvojových plôch a využitia CZT na vykurovanie a môže mať orientačnú hodnotu 0,3 až 0,5 (viď kap. A..2.11.3.3 Zásobovanie teplom.)

ÚPC - územno-priestorový celok

FPB - funkčno-priestorový blok (rozvojová lokalita)

NO (N) - navrhové obdobie

VO (V) - výhľadové obdobie

OÚ - obytné územie (§12 ods.(9) a (10) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

IBV - individuálna bytová výstavba -individuálne formy bývania (STN 73 4301)

HBV - hromadná bytová výstavba -hromadné formy bývania (STN 73 4301)

B.j. - bytová alebo ubytovacia jednotka (STN 73 4301)

OV - občianska vybavenosť (§12 ods.(10)a) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

RÚ / INT - rekreačné územie - intenzívne (§12 ods.(14) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

RÚ / EXT - rekreačné územie - extenzívne (§12 ods.(14) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

RV - rekreačná vybavenosť (§12 ods.(14) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

ZÚMŠ - zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou (§12 ods.(11) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

ZÚOB - zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy (§12 ods.(12) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

POH - pohrebisko

VÚ - výrobné územie (§12 ods.(13) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

PRV - priemyselná výroba (§12 ods.(13) b) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia (§12 ods.(13) a) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

POV - poľnohospodárska výroba (§12 ods.(13) c) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)