

Tab. č. 7 EL 1/1 : Bilancia potreby el. energie - ÚPN Obce Koš

UPC	FPB	Funkčné využitie územia	Merná jednotka		Príkon v kW/bj.	Príkon v kW/m <sup>2</sup>	Súdobosť (β)	NO	VO
			bytová a ubytov. Jednotka	podlaž. plocha v m2				r. 2030	r. 2045
								Pp v kW	Pp v kW
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Územie medzi pôvodnou a súčasnou cestou I/50								
	1.1	OÚ / IBV	92		11		0,28	283,36	
	1.2	OÚ / IBV	28		11		0,35	107,80	
	1.3	ZÚMŠ / HBV	6		11		0,53	34,98	
		ZÚMŠ / OV		1 248		0,03	0,8	29,95	
	1.4	RÚ / INT / RV		5 378		0,03	0,8	129,07	
	1.5	RÚ / INT / RV		1 483		0,03	0,8	35,59	
	1,6	RÚ / INT / RV		5 040		0,03	0,8	120,96	
	1,7	POH / Park		-	-	-	-	-	-
	1.8	RÚ / INT / RV	70		7		0,30	147,00	
	1.9	RÚ / INT / RV	35		7		0,34	83,30	
	1.9	RÚ / INT / RV		5 280		0,03	0,80	126,72	
	1.10	RÚ / INT / RV	45		7		0,32	100,80	
		RÚ / INT / RV		18 192		0,03	0,80	436,61	
	1.11	RÚ / INT / RV		4 680		0,03	0,80	112,32	
	1.12A	RÚ / INT / RV	53		11		0,31	180,73	
	1.12B	RÚ / INT / RV	47		11		0,33		170,61
	1.14	VÚ / PRV / OVP		9 245		0,03	0,80	221,88	
	1.15	VÚ / POL / OVP		979		0,04	0,80	31,33	
	1.16	OÚ / IBV	238		11		0,26		680,68
	1.17	OÚ / IBV	49		11		0,31		167,09
	1.18	ZÚMŠ / HBV	35		7		0,32		78,40
		ZÚMŠ / HBV / OV		5 664		0,03	0,80		135,94
	1.19	ZÚMŠ / HBV	23		7		0,37		59,57
		ZÚMŠ / HBV / OV		3 774		0,03	0,80		90,58
	1.20	ZÚMŠ / HBV	60		7		0,30		126,00
		ZÚMŠ / HBV / OV		9 744		0,03	0,8		233,86
1.21	OÚ / IBV	17		11		0,39		72,93	
1.22	RÚ / INT / RV		3 946		0,03	0,80		94,70	
1.23	RÚ / EXT / RV		2 898		0,03	0,80		69,55	
1.24	POH		-	-	-	-	-	-	
1.25	RÚ / INT / RV		4 450		0,03	0,80	106,80		
1.26	VÚ / POV		3 397		0,03	0,8	81,53		
2	Územie západne od pôvodnej cesty I/50								
	2.1	ZÚOB / HBV	62		7		0,30	130,2	
		ZÚOB / OV		5 040		0,03	0,80	120,96	
	2.2	VÚ / PRV / OVP		6 192		0,04	0,80	198,14	
	2.3	VÚ / PRV / PDTZ		1 469		0,04	0,80	47,01	
	2.4	VÚ / PRV / PDTZ		1 534		0,04	0,80	49,088	
	2.5	OÚ / HBV	142		7		0,28		278,32
	2.6	OÚ / HBV	84		7		0,30		176,40
	2.7	ZÚMŠ / HBV	40		7		0,33		92,40
		ZÚMŠ / OV		6 384		0,03	0,80		153,22
	2.8	ZÚOB / HBV	84		7		0,30		176,40
	2.8	ZÚOB / OV		5 760		0,03	0,80		138,24
	2.9	VÚ / PRV / PDTZ		5 789		0,04	0,80		185,25
	2.10	VÚ / PRV / PDTZ		3 600		0,04	0,80		115,20
	2.11	RÚ / EXT / RV		24 023		0,02	0,80		384,37

1/2 - pokračovanie

Tab. č. 7 EL 1/2 : Bilancia potreby el. energie - ÚPN Obce Koš

UPC	FPB	Funkčné využitie územia	Merná jednotka		Príkon v kW/b.j.	Príkon v kW/m <sup>2</sup>	Súdobosť (β)	NO	VO
			bytová a ubytov. Jednotka	podlaž. plocha v m2				r. 2030	r. 2045
								Pp v kW	Pp v kW
1	2	3	4	5		6	7	8	9
3	Územie juhovýchodne od cesty I/50								
	3.1	RÚ / EXT / RV		902		0,03	0,80		21,648
Spolu (za bývanie a vybavenosť,								2 924,13	3 710,34
Verejné osvetlenie				3%		-	-	87,96	111,58
Celkom potreba el. energie v kW								3 012,09	3 821,92

ÚPC - územno-priestorový celok

FPB - funkčno-priestorový blok (rozvojová lokalita)

NO (N) - návrhové obdobie

VO (V) - výhľadové obdobie

OÚ - obytné územie (§12 ods.(9) a (10) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

IBV - individuálna bytová výstavba -individuálne formy bývania (STN 73 4301)

OV - občianska vybavenosť (§12 ods.(10)a) vyhl.č. 55/2001 Z.z. )

RÚ / INT - rekreačné územie - intenzívne (§12 ods.(14) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

RÚ / EXT - rekreačné územie - extenzívne (§12 ods.(14) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

RV - rekreačná vybavenosť (§12 ods.(14) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

ZÚMŠ - zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou (§12 ods.(11) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

ZÚOB - zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy (§12 ods.(12) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

POH - pohrebisko

VÚ - výrobné územie (§12 ods.(13) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

PRV - priemyselná výroba (§12 ods.(13) b) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia (§12 ods.(13) a) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

POV - poľnohospodárska výroba (§12 ods.(13) c) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)